


# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-22-08-08-01

- Produkt:** Leichtbauplatte lisocore<sup>®</sup> 15 bis 60 mm  
(Standardsortiment Holzfaser Deckschichten)  
Dickenbereich: 15-60 mm
- Firma:** Pyrus Panels GmbH  
Carl-von-Ossietzky-Str. 17 - 21  
83043 Bad Aibling  
Deutschland
- Auftrag:** Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode  
DIN EN 16516
- Prüfmethodik:** Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN 16516 (10/2020)
- Prüfbericht:** Bericht 2521122/6 vom 01.06.2021  
Bericht 2522195 vom 03.08.2022
- Ergebnis:** Die oben genannte Leichtbauplatte lisocore<sup>®</sup> 15 bis 60 mm (Standard-  
sortiment Holzfaser Deckschichten) hält den Materialrichtwert von  
124 µg/m<sup>3</sup> hinsichtlich der Formaldehydabgabe ein und erfüllt die  
Anforderungen gemäß Chemikalienverbotsverordnung Anlage 1 zu §3 vom  
20.01.2017 in Verbindung mit BAnz AT 26.11.2018 B2.

Dresden, 08. August 2022



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter